



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü



Yangın Önlem Amirliği

Sayı : E-94750735-180.03-2022.1651545

26.10.2022

Konu : İTFAİYE RAPORU

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : İlgilinin 30/09/2022 tarih ve 23148 sayılı yazısı.

Bağlı olduğu ilçe belediyesi : TUZLA

İşyerinin açık adresi : TEPEÖREN MH. ESKİ ANKARA ASFALTI CD. NO :214 TUZLA

İş Nevi : ANTREPO

Sahibinin Adı Soyadı : EGL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Rapor Numarası : 23148

Bina Durumu : Mevcut

Yapı Cinsi ve İşyerinin Özellikleri

Adı geçen yer zemin kat, 3 normal katı ile 4 katlı betonarme idari bina ve tek katlı taşıyıcı sistemi kısmen çelik antrepodur. Zemin katta kaçış mesafesi yeterli olan asma kat vardır. Zemin kattan yeterli sayıda acil çıkış kapıları mevcuttur. İşyeri hakkında 02/12/2019 tarihli, 21439 sayılı olumlu itfaiye raporumuz vardır.

Yangından Korunmak için Alınan Önlemler

İdari bina tüm katlara hizmet veren basamak uzunluğu 120 cm düz kollu sahanlıklı betonarme açık merdiven, idari bina ve asma kata hizmet veren basamak uzunluğu 110 cm dairesel metal yangın merdiveni, idari bina ile asma kat arası hizmet veren basamak uzunluğu 85 cm düz kollu sahanlıklı açık metal merdiven, zemin asma kata hizmet veren basamak uzunluğu 90 cm düz kollu sahanlıklı açık metal merdiven, otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolapları, itfaiye su alma - verme ağızı, panele bağlı duman dedektörü (bim dedektörü), yangın uyarı butonları, şarjlı acil aydınlatmalar, şarjlı yön levhaları, yeterli sayıda ve muhtelif ebatlarda yangın söndürme cihazı vardır.

Yangından Korunmak için Alınması Gereken Önlemler ve Sonuç

Yangına karşı alınan koruyucu önlemler kolay alevlenici, parlayıcı veya patlayıcı madde depolanmaması şartı ile adı geçen işyeri için bugünkü durumu ile yeterlidir. Arz ederim.

Düzenleyen - Kontrol eden :

BERAT ÖZİL

MÜCAHİD ÖNDER ÇELİK

İsa EBİK
Yangın Önlem Amiri

İbrahim KAHRAMAN
Müdür a.
MÜDÜR YARDIMCISI

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : b4e87218-6a6d-4247-a8e8-0108e7100770 Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/lbb-ebys>



69201763-FR-108/01